



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317
телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fguzmoscao@mail.ru, http://www.sescao.ru
ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

Акт

**санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых
для осуществления образовательной деятельности**

№ 1103-01553/ВФ

от 24 АПР 2018

Мною, и.о. зав. отделом гигиены труда и физических факторов, врачом по общей гигиене Филипповой Е.С. - сертификат специалиста № 2Ц-36-106599 от 25.05.2015г., общая гигиена **на основании:** поручения ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО города Москвы № 23-06-00593 от 03.04.2018г.

в присутствии директора Щипкова В.А.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

на объекте: Автономная некоммерческая организация социального и творческого развития «Русская экспертная школа» (АНО «Русская экспертная школа»)

юридический адрес: 125367, г. Москва, аллея Сосновая, дом 6, квартира 20;

фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус 7, этаж 7, помещение I, комната № 25 (по БТИ)

с целью подтверждения соответствия действующим санитарным правилам и нормативам:

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в редакции изменений и дополнений № 1).

Заявленный вид деятельности: образовательная деятельность:

- дополнительное профессиональное образование.

Тип объекта: учебная аудитория.

Телефон: 8-926-276-81-71.

УСТАНОВЛЕНО:

1. **Автономная некоммерческая организация социального и творческого развития «Русская экспертная школа»** планирует осуществлять следующие виды образовательной деятельности, работ, услуг: дополнительное профессиональное образование. Лицензия на образовательную деятельность, санитарно-эпидемиологическое заключение оформляется впервые.
2. **Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН), ИНН:**
ОГРН 1177700007836
ИНН 7733320903.
3. **Юридическое основание для использования помещения:** договор безвозмездного пользования № 20020200-0014-18 от 01.03.2018г. между Институтом «МИРБИС» и АНО «Русская экспертная школа». Институт «МИРБИС» является собственником помещения, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, запись № 77-77/011-77/022/050/2016-130/2 от 02.08.2016г.). Представлен акт приема-передачи нежилого помещения от 01.03.2018г. (помещение в соответствии с поэтажным планом БТИ – этаж 7, помещение № I, комната № 25), общей площадью 62,5 кв.м.
4. **Характеристика зданий объекта:** помещение АНО «Русская экспертная школа» расположено на части 7-го этажа многоэтажного административного здания. Вход в помещение осуществляется через общий вход в здание. Площадь используемых под образовательные цели помещений (согласно договора безвозмездного пользования, поэтажному плану БТИ, экспликации помещений БТИ) - 62,5 кв.м.
5. **Санитарно-техническое состояние здания:** находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. В здании имеются системы водопровода, канализации, отопления от городских сетей. Отопительные приборы расположены у наружных стен под окнами. Для сбора ТБО в специально отведенном месте на территории установлены 5 металлических контейнеров с крышками, находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, не переполнены. Вывоз ТБО осуществляется по разовым договорам, заключенным собственником здания Институтом «МИРБИС» с ООО «ЭКОБУС». Представлен акт выполненных работ № 1 от 31.03.2018г.
6. **Санитарно – гигиеническая характеристика используемых помещений:**
набор и площади основных помещений:
 - 1 учебная аудитория для проведения теоретических занятий, площадью 62,5 кв.м. (по плану БТИ – этаж 7, помещение № I, комната № 25).
Обучение проводится в группе до 25 человек.
Режим обучения: с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, согласно расписанию занятий, по очной форме обучения.
Освещение в помещении совмещенное: естественное (боковое) за счет оконных проёмов и искусственное (общее), выполненное светильниками с люминесцентными лампами. Загрязнения остеклений светопроемов отсутствуют. Перегоревших ламп нет.
Воздухообмен: естественный неорганизованный, возможно естественное проветривание за счет открывающихся фрамуг оконных проемов. В помещении установлены бытовые кондиционеры (сплит-система) – 2 ед. Договор на техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию систем кондиционирования не представлен.
Оборудование: учебная аудитория оборудована столами и стульями, учебной доской.
На момент проведения экспертизы ПЭВМ в процессе обучения использовать не планируется.
Для отделки помещений, оборудования использованы материалы, позволяющие проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Отделка помещения: пол – ламинат, стены – окрашены водоэмульсионной краской, целостность отделки не нарушена.

Санитарно - бытовые помещения: гардеробные на 1-м этаже здания, 3 сан. узла на 7-ом этаже. Питание обучающихся организовано в столовой, расположенной на 3-м этаже здания (согласие арендодателя на использование представлено: письмо вх. № 3/2165 от 20.04.2018г.). В сан. узлах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеется мыло, бумажные полотенца.

Медицинское обслуживание обучающихся не организовано.

Санитарно-техническое состояние и содержание помещений удовлетворительное.

Для проведения профилактической дезинфекции, текущей и генеральной уборки мест общего пользования, санитарных узлов персоналом арендодателя используется препарат «Аламинол» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.053021.12.11 от 22.12.2011г.), методические указания на используемое средство имеются, персонал с ними ознакомлен. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в шкафу, расположенном в коридоре на 7-ом этаже.

7. Представлены договора:

- оказание услуг по дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется в соответствии с договором № 1883-О от 01.09.2016г., заключенным Институтом «МИРБИС» с ООО «Экомир М» (с автоматической пролонгацией срока действия); не представлены акты выполненных работ по договору;

- вывоз ТБО осуществляется в соответствии с разовыми договорами, заключенными собственником здания с ООО «ЭКОБУС»; акт выполненных работ представлен № 1 от 31.03.2018г.;

- договор на вывоз и утилизацию отработанных люминесцентных ламп не представлен.

8. Численность работающих: всего сотрудников на момент обследования - 1 чел. (директор), женщин - нет; лиц до 55 лет - 1 чел. Штат преподавателей на момент проведения экспертизы не набран.

Сведения о проведении вакцинации (дифтерия, корь), флюорографии: не представлены.

Личные медицинские книжки единого образца: не представлены.

Представлено гарантийное письмо о прохождении медосмотров и оформлении личных медицинских книжек сотрудников (вх. № 3/2164 от 20.04.2018г.).

9. Результаты контроля соблюдения санитарных правил.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий представлена, утверждена 03.04.2018г. директором Щипковым В.А.

Представлены протоколы измерений уровней освещенности, параметров микроклимата в учебном помещении АНО «Русская экспертная школа» (измерения проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в ЦАО, аттестат аккредитации № RA.RU.510895).

В результате проведенных инструментальных замеров установлено:

- параметры световой среды в обследованной учебной аудитории АНО «Русская экспертная школа» соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в редакции изменений и дополнений № 1) - протокол № 34/О - 553 - 18 от 20.04.2018г.;

- параметры микроклимата в обследованной учебной аудитории АНО «Русская экспертная школа» соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4. 548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» для теплого периода года - протокол № 34/М - 735 - 18 от 20.04.2018г.

Я, директор Щипков В.А. с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен _____

(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: **дополнительное профессиональное образование**


в: Автономная некоммерческая организация социального и творческого развития «Русская экспертная школа»

по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус 7, этаж 7, помещение I, комната № 25 (по БТИ)

соответствует следующим санитарно-эпидемиологическим правилам:

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в редакции изменений и дополнений №1).

И.о. зав. отделом гигиены труда
и физических факторов,
врач по общей гигиене



Филиппова Е.С.